

Autonome Provinz Bozen - Provincia Autonoma di Bolzano
Stadtgemeinde Bozen - Comune di Bolzano

STÄDTEBAULICHER AUFWERTUNGSPLAN - ZONE PERATHONERSTRASSE - SÜDTIROLERSTRASSE
PIANO DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA - ZONA VIA PERATHONER - ALTO ADIGE

WaltherPark

TUNNEL UND STRASSEN
TUNNEL DI ACCESSO E SISTEMAZIONI VIARIE

Proprietà
Eigentümer



Città di Bolzano - Stadt Bozen
vicolo Gumer 7 - 39100 Bolzano - Bozen

Projektausführerin
Soggetto Attuatore

WaltherPark s.p.a.

SIGNA eine Gesellschaft der SIGNA Gruppe | una Società del Gruppo SIGNA

General Contractor
Projektmanagement



ICM Italia General Contractor Srl

Waltherplatz | piazza Walther n. 22 | 39100 Bolzano - Bozen

Generalplaner
Progettista generale

DMA

ITALIA srl
Waltherplatz | piazza Walther n. 22 | 39100 Bolzano - Bozen

Planungsteam
Team di Progettazione



Handwerkerstraße 50d, 1
I - 39044 NEUMARKT (BZ)
Tel. 0471 - 811511
Email: info@planpunkt.net
MwSt. Nr. 02610700219

in.ge.na.
ingenieur-architektur-geologie-urbanplanung
ingeniero - geologia - urban e planificación



Büro für
Verkehrs- und
Raumplanung

area7

Snøhetta

BERGMEISTER

SECURPLAN

Stefan Bernard Landschaftsarchitekten
Monumentenstraße 33-34 | Aufgang A
D-10829 Berlin

Geologie und Umweltschutz

Stempel Gemeinde



Planungsphase | Fase

AUSFÜHRUNGSPROJEKT - PROGETTO ESECUTIVO

Planinhalt | Descr. Tav.

Tunnel Elektro- und Sonderanlagen - Schalttafelplan
Tunnel Impianti elettrici e speciali - Schema dei quadri elettrici

Plankodierung | Cod.

Index rev.01

Planart | Tipologia

Anlagenbau / Progetto impiantistico

Maßstab - Scala: -

Format | Formato:

Datum - Data: 28.02.2019


Gez:


Plannummer - nr. Tav:


TUNNEL - E 01.10 - schema dei quadri tunnel_variante2.dwg


E.01.10


00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	INTERRUTTORE (SEGNO GRAFICO GENERALE)		INTERRUTTORE DI POTENZA AD APERTURA AUTOMATICA, FUNZIONANTE PER EFFETTO TERMICO		CONTATTO DI CHIUSURA CON COMANDO MANUALE		TRASFORMATORE DI SICUREZZA												
	INTERRUTTORE (DI POTENZA)		INTERRUTTORE DI POTENZA AD APERTURA AUTOMATICA		CONTATTO DI CHIUSURA CON COMANDO ROTATIVO		SPIA LUMINOSA												
	INTERRUTTORE DI POTENZA AD APERTURA AUTOMATICA		DISPOSITIVO DI COMANDO DI UN RELE' DIFFERENZIALE		CONTATTO DI CHIUSURA CON COMANDO A PULSANTE		LAMPADA DI SEGNALAZIONE LAMPEGGIANTE												
	CONTATTORE (CONTATTO DI CHIUSURA)		DISPOSITIVO DI COMANDO DI UN RELE' TERMICO		CONTATTO DI APERTURA CON COMANDO MANUALE		CONDUTTORE DI FASE CONDUTTORE NEUTRO CONDUTTORE DI PROTEZIONE												
	CONTATTORE (CONTATTO DI APERTURA)		BOBINA DI COMANDO		CONTATTO DI APERTURA CON COMANDO ROTATIVO		AMPEROMETRO												
	CONTATTORE AD APERTURA AUTOMATICA (ASSOCIATO AD UN RELE' DI PROTEZ.)		RELE' A MANCANZA DI TENSIONE		CONTATTO DI APERTURA CON COMANDO A PULSANTE		VOLTMETRO												
	SEZIONATORE		RELE' DI MASSIMA CORRENTE		CONTATTO DI CHIUSURA, FUNZIONANTE PER EFFETTO TERMICO DIRETTO		TRASFORMATORE AMPEROMETRICO												
	SEZIONATORE CON FUSIBILE INCORPORATO		RELE' DI MINIMA TENSIONE		CONTATTO DI APERTURA, FUNZIONANTE PER EFFETTO TERMICO DIRETTO		TRASDUTTORE												
	INTERRUTTORE DI MANOVRA-SEZIONATORE		TERMOSTATO		RADDRIZZATORE A DUE SEMIONDE		GENERATORE												
	INTERRUTTORE DI MANOVRA-SEZIONATORE AD APERTURA AUTOMATICA		SPINTEROMETRO		CONVERTITORE DI CORRENTE CONTINUA IN ALTERNATA (INVERTITORE, INVERTER)		MOTORE												
	INTERRUTTORE DI MANOVRA-SEZIONATORE CON FUSIBILE		SCARICATORE		RADDRIZZATORE														
	INTERRUTTORE DI POTENZA AD APERTURA AUTOMATICA, MAGNETOTERMICO		CONTATTO DI CHIUSURA RITARDATO ALLA CHIUSURA E ALL'APERTURA		SOCCORRITORE														
	INTERRUTTORE DI POTENZA AD APERTURA AUTOMATICA, MAGNETOTERMICO-DIFFERENZIALE		CONTATTO DI APERTURA RITARDATO ALLA CHIUSURA		CONTA ORE		TERRA (SEGNO GRAFICO GENERALE)												
	INTERRUTTORE DI POTENZA AD APERTURA AUTOMATICA, MAGNETOTERMICO-DIFFERENZIALE		CONTATTO DI CHIUSURA RITARDATO ALLA CHIUSURA		CONTATORE DI ENERGIA ATTIVA		MASSA (TELAIO)												
	INTERRUTTORE DI POTENZA AD APERTURA AUTOMATICA, FUNZIONANTE PER CORRENTE DIFFERENZIALE		CONTATTI AUSILIARI		INTERRUTTORE ORARIO		CODIFICA LINEA												
	INTERRUTTORE DI POTENZA AD APERTURA AUTOMATICA, FUNZIONANTE PER CORRENTE DIFFERENZIALE		CONTATTO AUSILIARIO DI APERTURA		FUSIBILE		LED LUMINOSO												
	INTERRUTTORE DI POTENZA AD APERTURA AUTOMATICA, FUNZIONANTE PER CORRENTE DIFFERENZIALE		CONTATTO AUSILIARIO DI CHIUSURA		SIRENA		DIDO												
	INTERRUTTORE DI POTENZA AD APERTURA AUTOMATICA, COMANDATO DA RELE' MAGNETICO		COMANDO MOTORIZZATO		TRASFORMATORE D' ISOLAMENTO														
	INTERRUTTORE DI POTENZA AD APERTURA AUTOMATICA, COMANDATO DA RELE' MAGNETICO		LUCCHETTO		TRASFORMATORE														
REV. DATA OGGETTO MODIFICA A TUTELA DEL DIRITTO D' AUTORE E IN RIF. AGLI ART. 2577-2578 C.C. E ART. 99 LEGGE 22/04/41 N. 633 SI DIFFIDA DAL RIPRODURRE ANCHE A MEZZO FOTOCOPIA IL PRESENTE ELABORATO								IMPIANTO FIRMA		TITOLO SCHEMA		DISEGNATORE FIRMA		N. DIS. N. ARCH. DATA SCALA		FOGLIO SEGUE TOT. FOGLI			














A TUTELA DEL DIRITTO D' AUTORE E IN RIF. AGLI ART. 2577-2578 C.C. E ART. 99 LEGGE 22/04/41 N. 633 SI DIFFIDA DAL RIPRODURRE ANCHE A MEZZO FOTOCOPIA IL PRESENTE ELABORATO

IMPIANTO
NUOVO TUNNEL CITTADINO DI BZ - KHBZ

TITOLO
QE.FM
SCHEMA
2


RIF. CLIENTE

DISEGNATORE
FIRMA

N. DIS.
N. ARCH.
DATA
dicembre 2018
SCALA


FOGLIO
3
TOT. FOGLI
12


SEQUE
4





NUMERAZIONE MORSETTI	NUMERAZIONE CIRCUITO	DISTRIBUZIONE	8	FFFN	9	RSTPE	10	FFFN	11	RSTPE	12	FFFN	13	RSTPE	14	RSTNPE	15	FFFN	16	RSTPE
DESCRIZIONE CIRCUITO			GENERALE ESTRAT. 1		ALIMENTAZIONE ESTRATTORE 1 ES.01		GENERALE ESTRAT. 2		ALIMENTAZIONE ESTRATTORE 2 ES.02		GENERALE ESTRAT. 3		ALIMENTAZIONE ESTRATTORE 3 ES.03		QE.VE		GENERALE POMPE		ALIMENTAZIONE POMPA 01 PM01	
TIPO APPARECCHIO			iID (4P)		NS80H		iID (4P)		NS80H		iID (4P)		NS80H		NSX160 B		iID (4P)		LUB32	
INTERRUTTORE	Icu [kA]		4P	40	70		4P	40	70		4P	40	70		25		4P	40	50	
	N. POLI	In [A]			3	50			3	50			3	50	4P	160			32	
	CURVA/SGANCIATORE				MA				MA				MA		MicroL6.2E In>40A				LUCA32	
	I _r [A]	t _r [s]													160				32	
	I _{sd} [A]	t _{sd} [s]			700				700				700		1600	10x			454,4	
	I _i [A]																			
	I _g [A]	t _g [s]																		
DIFFERENZIALE	TIPO	CLASSE	FFFN	A SI			FFFN	A SI			FFFN	A SI			0,2	0 (Off)				
	I _{dn} [A]	t _{dn} [ms]	0,3	Selettivo			0,3	Selettivo			0,3	Selettivo			Prot.terra	AC	FFFN	A SI		
CONTATTORE	TIPO	CLASSE			LC1D50A	AC3			LC1D50A	AC3			LC1D50A	AC3	32	0,1	0,3	Selettivo		
TELERUTTORE	BOBINA [V]	N. POLI	In [A]		230	3P	50		230	3P	50		230	3P	50					
TERMICO	TIPO	I _{rth} [A]			LRD 340	33,4			LRD 340	33,4			LRD 340	33,4						
FUSIBILE	N. POLI	In [A]																		
ALTRE APP.	TIPO	MODELLO																		
CONDUTTURA	TIPO ISOLAMENTO	POSA			EPR	13			EPR	13			EPR	13	EPR	61			EPR	13
	SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmq]				1x50	1x25			1x50	1x25			1x50	1x25	1x95	1x50	1x50		1x10	1x10
	I _b [A]	I _z [A]			33,4	192			33,4	192			33,4	192	150,5	217			16,2	75
	Un [V]	P _n [kW]			400	18,5			400	18,5			400	18,5	400				400	9
FONDO LINEA	I _{cc} min [kA]	I _{cc} max [kA]			0,9	1,4			0,9	1,4			0,9	1,4	2,9	7,2			0,5	0,8
	LUNGHEZZA [m]	dV TOTALE [%]			415	2,8			415	2,8			415	2,8	70	1,3			150	2,1
NOTE					FTG100M1/Cu				FTG100M1/Cu				FTG100M1/Cu		FG7M1/Cu				FG70M1/Cu	


CLIENTE			IMPIANTO			PROGETTO			FILE			
REV.	DATA	OGGETTO MODIFICA	FIRMA	NUOVO TUNNEL CITTADINO DI BZ - KHBZ	TITOLO	QE.FM	DESEGNATORE	N. DIS.	N. ARCH.	FOGLIO	SEGUE	
A TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE E IN RIF. AGLI ART. 2577-2578 C.C. E ART. 99 LEGGE 22/04/41 N. 633 SI DIFFIDA DAL RIPRODURRE ANCHE A MEZZO FOTOCOPIA IL PRESENTE ELABORATO					SCHEMA	2	RIF. CLIENTE	FIRMA	DATA	dicembre 2018	4	5
								SCALA		TOT. FOGLI	12	














REV.	DATA	OGGETTO MODIFICA	CLIENTE	IMPIANTO	TITOLO	DISSEGNAZIONE	N. DIS.	FOGLIO	SEGUE
				NUOVO TUNNEL CITTADINO DI BZ - KHBZ	QE.FM - SEZIONE UPS		N. ARCH.	8	9
			FIRMA		SCHEMA	RIF. CLIENTE	DATA	TOT. FOGLI	
					2		dicembre 2018	12	
							SCALA		


A TUTELA DEL DIRITTO D' AUTORE E IN RIF. AGLI ART. 2577-2578 C.C. E ART. 99 LEGGE 22/04/41 N. 633 SI DIFFIDA DAL RIPRODURRE ANCHE A MEZZO FOTOCOPIA IL PRESENTE ELABORATO











		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19														
NUMERAZIONE MORSETTI																																			
NUMERAZIONE CIRCUITO		DISTRIBUZIONE		34				RNPE				35				TNPE																			
DESCRIZIONE CIRCUITO						LINEA OPACIMETRO CO-OP.03				GRIGLIA 4																									
TIPO APPARECCHIO						iC60 N				iC60 N																									
INTERRUTTORE		Icu [kA]				50				20																									
		N. POLI		In [A]		2P		4		2P		16																							
CURVA/SGANCIATORE						C				C																									
		Ir [A]		tr [s]		4				16																									
		Isd [A]		tsd [s]		40				160																									
		Ii [A]																																	
		Ig [A]		tg [s]																															
DIFFERENZIALE		TIPO		CLASSE		Vigi		A SI		Vigi		A SI																							
		Idn [A]		tdn [ms]		0,3		Selettivo		0,03		Istantaneo																							
CONTATTORE		TIPO		CLASSE						iCT Na		AC7a																							
TELERUTTORE		BOBINA [V]		N. POLI		In [A]				230		2P		16																					
TERMICO		TIPO		Irt [A]																															
FUSIBILE		N. POLI		In [A]																															
ALTRE APP.		TIPO		MODELLO																															
CONDUTTURA		TIPO ISOLAMENTO		POSA		EPR		62		EPR		13																							
		SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmq]				1x2,5		1x2,5		1x2,5		1x2,5		1x2,5		1x2,5																			
		Ib [A]		Iz [A]		2,4		33,9		1		36																							
		Un [V]		Pn [kW]		230		0,5		230		0,2																							
FONDO LINEA		Icc min [kA]		Icc max [kA]		0,1		0,1		0,1		0,1																							
		LUNGHEZZA [m]		dv TOTALE [%]		150		3,7		160		2,2																							
NOTE						FTG100M1/Cu				FTG100M1/Cu																									
REV.		DATA		OGGETTO MODIFICA				FIRMA				IMPIANTO				TITOLO				DISEGNATORE				N. DIS.		FOGLIO		SEGUE							
				A TUTELA DEL DIRITTO D' AUTORE E IN RIF. AGLI ART. 2577-2578 C.C. E ART. 99 LEGGE 22/04/41 N. 633 SI DIFFIDA DAL RIPRODURRE ANCHE A MEZZO FOTOCOPIA IL PRESENTE ELABORATO								NUOVO TUNNEL CITTADINO DI BZ - KHBZ				QE.FM - SEZIONE UPS								N. ARCH.		12		-							
																SCHEMA				RIF. CLIENTE				FIRMA				DATA		dicembre 2018		TOT. FOGLI		12	
																2												SCALA							






















[illegible]


REV.	DATA	OGGETTO MODIFICA	FIRMA	IMPIANTO	TITOLO	DISEGNATORE	N. DIS. N. ARCH.	FOLGIO	SEGUE
		A TUTELA DEL DIRITTO D' AUTORE E IN RIF. AGLI ART. 2577-2578 C.C. E ART. 99 LEGGE N. 633 SI DIFFIDA DAL RIPRODURRE ANCHE A MEZZO FOTOCOPIA IL PRESENTE ELABORATO	22/04/41	NUOVO TUNNEL CITTADINO DI BZ - KHBZ	QE CT		DATA	1	2
					SCHEMA	RIF. CLIENTE	dicembre 2018	TOT. FOGLI	
					4	FIRMA	SCALA	7	





NUMERAZIONE MORSETTI		DISTRIBUZIONE		RSTNPE		1		FFFN		2		RSTNPE		3		RNPE		4		RNPE		5		RNPE		6		RNPE		7		RNPE	
DESCRIZIONE CIRCUITO				Generale da UPS		Generale da UPS				presenza tensione				Alimentatore 24vcc				Smartlink Ethernet				Smartlink Modbus - 1				Smartlink Modbus - 2				Alimentatore 24vcc			
TIPO APPARECCHIO						INS40				STI				C40 a				STI				STI				STI				C40 a			
INTERRUTTORE	Icu [kA]					4P		40						1P+N		6												1P+N		6			
	N. POLI	In [A]												C														C					
	I _r [A]	t _r [s]												6		60												6					
	I _{sd} [A]	t _{sd} [s]																										60					
	I _i [A]																																
DIFFERENZIALE	I _g [A]	t _g [s]																															
	TIPO	CLASSE																															
CONTATTORE	I _{dn} [A]	t _{dn} [ms]																															
	TIPO	CLASSE																															
TELERUTTORE	BOBINA [V]	N. POLI		In [A]																													
	TIPO	I _{rth} [A]																															
TERMICO	N. POLI	In [A]																															
FUSIBILE	TIPO	MODELLO																															
ALTRE APP.	TIPO																																
CONDUTTURA	TIPO ISOLAMENTO	POSA		EPR		61																											
	SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmq]			1x16		1x16		1x16																									
	I _b [A]	I _z [A]		10,3		77																											
	U _n [V]	P _n [kW]		400																													
	I _{cc min} [kA]	I _{cc max} [kA]		0,2		0,6																											
FONDO LINEA	LUNGHEZZA [m]	dV TOTALE [%]		290		2,8																											
NOTE				FG7R/Cu																													

REV.	DATA	OGGETTO MODIFICA	FIRMA	IMPIANTO	TITOLO	DISSEGNAZIONE	N. DIS.	FOGLIO	SEGUE
				NUOVO TUNNEL CITTADINO DI BZ - KHBZ	OE.CT		N. ARCH.	2	3
A TUTELA DEL DIRITTO D' AUTORE E IN RIF. AGLI ART. 2577-2578 C.C. E ART. 99 LEGGE 22/04/41 N. 633 SI DIFFIDA DAL RIPRODURRE ANCHE A MEZZO FOTOCOPIA IL PRESENTE ELABORATO					SCHEMA	RIF. CLIENTE	DATA	TOT. FOGLI	
					4		dicembre 2018	7	
							SCALA		









A TUTELA DEL DIRITTO D' AUTORE E IN RIF. AGLI ART. 2577-2578 C.C. E ART. 99 LEGGE 22/04/41 N. 633 SI DIFFIDA DAL RIPRODURRE ANCHE A MEZZO FOTOCOPIA IL PRESENTE ELABORATO

IMPIANTO
NUOVO TUNNEL CITTADINO DI BZ - KHBZ

TITOLO
QE.CT
SCHEMA
4

RIF. CUENTE


DISEGNATORE
FIRMA


N. DIS.
N. ARCH.
DATA
dicembre 2018
SCALA


FOGLIO
6
TOT. FOGLI
7


		00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19																									
A																											
F	NUMERAZIONE MORSETTI		NUMERAZIONE CIRCUITO		DISTRIBUZIONE		42		RNPE																		
G	DESCRIZIONE CIRCUITO						LINEA																				
H	TIPO APPARECCHIO						OPACIMETRO																				
I	INTERRUTTORE		Icu [kA]				CO-OP.02																				
J			N. POLI		In [A]		iC60 N																				
K			CURVA/SGANCIATORE				50																				
L			Ir [A]		tr [s]		2P		4																		
			Isd [A]		tsd [s]		C																				
			Ii [A]				4																				
			Iq [A]		tg [s]		40																				
	DIFFERENZIALE		TIPO		CLASSE		Vigi		A SI																		
			Idn [A]		tdn [ms]		0,3		Selettivo																		
	CONTATTORE		TIPO		CLASSE																						
	TELERUTTORE		BOBINA [V]		N. POLI		In [A]																				
	TERMICO		TIPO		Irth [A]																						
	FUSIBILE		N. POLI		In [A]																						
	ALTRE APP.		TIPO		MODELLO																						
	CONDUTTURA		TIPO ISOLAMENTO		POSA		EPR		62																		
			SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmq]				1x4		1x4		1x4																
			Ib [A]		Iz [A]		2,4		44,1																		
			Un [V]		Pn [kW]		230		0,5																		
	FONDO LINEA		Icc min [kA]		Icc max [kA]		0,1		0,1																		
			LUNGHEZZA [m]		dv TOTALE [%]		100		3,9																		
	NOTE						FTG100M1/Cu																				
REV.			DATA			OGGETTO MODIFICA			FIRMA			IMPIANTO			TITOLO			DISEGNATORE			N. DIS.		FOGLIO		SEGUE		
												NUOVO TUNNEL CITTADINO DI BZ - KHBZ			QE.CT						N. ARCH.		7		-		
															SCHEMA			RIF. CLIENTE			FIRMA			DATA		TOT. FOGLI	
															4									dicembre 2018		7	
																					SCALA						


A TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE E IN RIF. AGLI ART. 2577-2578 C.C. E ART. 99 LEGGE 22/04/41 N. 633 SI DIFFIDA DAL RIPRODURRE ANCHE A MEZZO FOTOCOPIA IL PRESENTE ELABORATO












00		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
A	SCHEMA FRONTE QUADRO - SCHALTSCHRANKGEHAEUSE ARMADIO DA PARETE IN METALLO DIM. 1050x600x260 mm SCHALTSCHRANK 1050x600x260 mm 																										
B																											
C																											
D																											
E																											
F																											
G																											
H																											
I																											
J																											
K																											
L																											
<table border="1"><tr><td>REV.</td><td>DATA</td><td>OGGETTO MODIFICA</td><td>FIRMA</td></tr><tr><td colspan="4">A TUTELA DEL DIRITTO D' AUTORE E IN REF. AGLI ART. 2577-2578 C.C. E ART. 99 LEGGE 22/04/41 N. 633 SI DEDICA DAL RIPRODURRE ANCHE A MEZZO FOTOCOPIA IL PRESENTE ELABORATO</td></tr></table>				REV.	DATA	OGGETTO MODIFICA	FIRMA	A TUTELA DEL DIRITTO D' AUTORE E IN REF. AGLI ART. 2577-2578 C.C. E ART. 99 LEGGE 22/04/41 N. 633 SI DEDICA DAL RIPRODURRE ANCHE A MEZZO FOTOCOPIA IL PRESENTE ELABORATO				IMPIANTO NUOVO TUNNEL CITTADINO DI BZ - KHBZ				TITOLO QUADRO QE.TLR				DISEGNATORE				N. DIS. N. ARCH.		FOGLIO 1	SEGUE 2
REV.	DATA	OGGETTO MODIFICA	FIRMA																								
A TUTELA DEL DIRITTO D' AUTORE E IN REF. AGLI ART. 2577-2578 C.C. E ART. 99 LEGGE 22/04/41 N. 633 SI DEDICA DAL RIPRODURRE ANCHE A MEZZO FOTOCOPIA IL PRESENTE ELABORATO																											
								SCHEMA 6				RIF. CLIENTE				FIRMA		DATA dicembre 2018		TOT. FOGLI 3							
																SCALA											

